

Regione Toscana
AZIENDA USL 3 di PISTOIA
Viale Matteotti, 19 – 51100 PISTOIA
c.f.- p.iva 01241740479
ZONA PISTOIESE

U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza
Luoghi Lavoro
Via Berni – 51100 Pistoia
Tel. 0573-98461 Fax 0573-984623
e-mail: s.pisll@mail.pt.usl3.toscana.it

Protocollo n. 4034/03

Data 21.07.2003

OGGETTO: Piano di lavoro per rimozione materiali contenenti amianto (art.34 DLgs 277/91)

Spett. ECO EDIL PROFESSIONAL s.r.l.
via XX Settembre n. 215
54031 Avenza -Carrara (MS)

→ p. c. Spett. MERIDIANA
IMMOBILIARE
via Gramsci n. 221
MONTALE (PT)

p. c. ASL 3 U.F. Igiene e Sanità
Pubblica
SEDE

Preso atto del piano di lavoro da voi inviato con comunicazione di cui al ns. prot n. 3713 del 04.07.2003 relativamente ai lavori di rimozione di materiali contenenti amianto ubicati in Montale via Gramsci, si prescrive quanto segue:

- 1) Tutte le zone interessate dai lavori di rimozione, pavimentate con malta cementizia dovranno essere aspirate a fine lavori con aspiratore munito di filtro assoluto; eventuali zone di lavoro costituite da terreno vegetale ed interessate da frammenti di materiale crollato contenente amianto, dovranno essere scoticate per una profondità di almeno cm. 5. L'intera quantità di materiale dovrà essere smaltita come materiale contaminato da amianto.

Si ricordano infine, qualora nella realizzazione dell'opera concorrano più imprese anche non contemporaneamente, gli obblighi derivanti dal D.Lgs 494/96 mod. dal D.Lgs 528/99.

Si richiede di comunicare a questo servizio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 48 ore; al termine degli stessi dovrà essere inoltrata a questo ufficio la documentazione relativa al conferimento in discarica del materiale rimosso.

Distinti Saluti ,

DDN/PT/SLM

Il Responsabile U.F. PISLL

